

No. Gn202306545



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

检 验 报 告

认证委托人：金琪格（天津）科技有限公司

产品型号名称：2600mm×2800mm×85mm-60min/ 非
隔热性镶玻璃构件（隔断）

检 验 类 别：型式试验

应 急 管 理 部 天 津 消 防 研 究 所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心

应急管理部天津消防研究所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心
检验报告

No. Gn202306545

共 6 页 第 1 页

产品名称	非隔热性镶玻璃构件（隔断）	型 号	2600mm×2800mm×85mm-60min
委托单位	应急管理部天津消防研究所		
认证委托人	金琪格（天津）科技有限公司	检验类别	型式试验
生产者	金琪格（天津）科技有限公司	生产日期	2023年5月
生产企业	金琪格（天津）科技有限公司	抽样者	空白
抽样基数	空白	抽样地点	空白
样品数量	1面	抽样日期	空白
样品状态	完好	受理日期	2023-07-11
检验依据	GB/T12513-2006, TFRI-ZY-05: 2020		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	经按GB/T12513-2006《镶玻璃构件耐火试验方法》，TFRI-ZY-05: 2020《消防产品自愿性认证实施规则 建筑耐火构（配）件产品》检验，耐火性能大于60min。（以下空白）		
备 注	报告中符号“/”表示无内容。 检验检测地点： ☐ 一基地 ☒ 二基地		

批准:

刘红


审核:

李军

编制:

徐文

签发日期:



17 日

应急管理部天津消防研究所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心
检验报告

№. Gn202306545

共 6 页 第 2 页

认证委托人	金琪格（天津）科技有限公司		
通讯地址	天津市西青区大寺镇大任庄村民委员会东200米		
联系电话	/	传真	/

产品照片：



（本栏以下空白）

应急管理部天津消防研究所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心
检验报告

No. Gn202306545

共 6 页 第 3 页

产品说明（样品描述）：

一、铭牌标志：

产品名称	非隔热性钢皮密封构件（钢质）		
型号规格	2600mm×2800mm×85mm-60min		
生产者/生产企业	金琪格（天津）科技有限公司		
生产企业地址	天津市西青区大寺镇大任庄村村民委员会东200米		
出厂编号		电话	
出厂日期		执行标准	GB/T 12513-2006

二、关键原材料：/。

三、产品结构及特性参数：详见图纸。

（本栏以下空白）

一致性检查结论：符合

应急管理部天津消防研究所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心
检验结果汇总表

生产企业：金琪格（天津）科技有限公司
产品型号：2600mm×2800mm×85mm-60min


No. Gn202306545
共 6 页 第 4 页




序号	检验项目	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
1	耐火性能	非隔热性镶玻璃构件判定准则： 失去耐火完整性： 试件背火面窜火持续达10s以上； 试件背火面出现贯通至试验炉内的裂缝，直径6mm±0.1mm的探棒可以穿过裂缝进入试验炉内且探棒可以沿裂缝长度方向移动不小于150mm，或直径25mm±0.2mm的探棒可以穿过裂缝进入炉内。 7（8.3.1） 热通量： 本标准未规定临界热通量值。记录试验过程中热通量超过5kW/m ² 、10kW/m ² 、15kW/m ² 、20kW/m ² 、25kW/m ² 的时间。 7（8.3.2）	样品倾斜度为90°。 耐火试验进行到60min时：背火面未出现火焰，未出现贯通至试验炉内的裂缝，未失去完整性。	耐火性能大于60min	/
		（本页以下空白）			

应急管理部天津消防研究所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心
照片页

No. Gn202306545


共 6 页 第 5 页





玻璃结构: 6MM钢化玻璃 (向火面) + 空气层 + 6MM单片非隔热型防火玻璃

NO	名称	数量	
7	单片非隔热型防火玻璃	按需	DFB-06-C1.00
6	耐火胶条	按需	
5	内装饰盖板	按需	1.2mm热镀锌钢板
4	外装饰盖板	按需	1.2mm热镀锌钢板
3	压条	按需	1.5mm热镀锌钢板
2	主龙骨	按需	1.5mm热镀锌钢板
1	钢化玻璃	按需	6MM钢化玻璃
2600mm × 2800mm × 85mm-60min			
设计		设计日期	非隔热性镀膜玻璃构件 (隔断)
校对			
审核			
工艺			
			金琪格 (天津) 科技有限公司
			共1张 第1张



仅限业务洽谈，挪作他用无效